



"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Buenos Aires, 30 de julio de 2021

### CIRCULAR ACLARATORIA Nº 2

**ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12/2021 - CUDAP: EX-HCD:0001744/2021 – “REMODELACIÓN DE OFICINAS EN EL EDIFICIO ANEXO “A” DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN”**

En atención a consultas practicadas por interesados y potenciales oferentes del llamado a que refiere el tema del asunto, se procede a brindar las siguientes aclaraciones:

**Consulta Nº 1:** En el ítem 5.9 referido al material Cajas de Cables UTP CAT6 AMP (60 mts. + aprox. 3%) se está solicitando 50 unidades, serían 50 cajas de UTP de 305 mts., o 50 unidades de 60 mts. de cables + 3%.

**Respuesta:**

Las cajas deben ser de Cables UTP CAT 6 AMP color azul. El equivalente de las 50 unidades solicitadas en el cómputo es de 9.150 metros lineales (el metraje que deberán garantizar los oferentes en su cotización).

**Consulta Nº 2:** Ítem 4.1- Provisión y colocación de inodoros. En el pliego hace referencia un Bari de Ferrum y en plano de detalle a la línea Marina de Ferrum, ¿cuál va a ser en definitiva?

**Respuesta:**

El informado en la circular aclaratoria Nº 1 que fue oportunamente comunicada a todos los interesados que descargaron el pliego, como así también luce publicada en la cartelera de contrataciones de la página web del organismo en el siguiente link: [https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dgac/dr\\_compras/subdireccioncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/circular\\_aclaratoria//1744\\_circular\\_aclaratoria\\_1.pdf](https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dgac/dr_compras/subdireccioncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/circular_aclaratoria//1744_circular_aclaratoria_1.pdf).

**Consulta Nº 3:** Carpintería de interior de aluminio con DVH, por pliego pide perfil Aluar línea A30 new y el plano Aluar línea Módena, ¿cuál va a ser en definitiva?

**Respuesta:**

El informado en la circular aclaratoria Nº 1 que fue oportunamente comunicada a todos los interesados que descargaron el pliego, como así también luce publicada en la cartelera de contrataciones de la página web del organismo en el siguiente link: [https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dgac/dr\\_compras/subdireccioncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/circular\\_aclaratoria//1744\\_circular\\_aclaratoria\\_1.pdf](https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dgac/dr_compras/subdireccioncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/circular_aclaratoria//1744_circular_aclaratoria_1.pdf)



"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

**Consulta N° 3: ¿Cuáles son los materiales de los que hay que llevar muestras para esta licitación?  
¿Teniendo en cuenta el contexto actual se puede llevar folletos técnicos en vez de muestras físicas?**

**Respuesta:**

La presentación de muestras se encuentra determinada en el artículo 8º - MUESTRAS DE PRODUCTOS COTIZADOS del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del presente llamado, el que puede consultarse en el siguiente link:  
[https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dgac/dr\\_compras/subdireccioncomprasysseguros/dptodecompras/licitaciones/pliegos/2021/1744 PLIEGO .pdf](https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dgac/dr_compras/subdireccioncomprasysseguros/dptodecompras/licitaciones/pliegos/2021/1744_PLIEGO.pdf)



MARTÍN LUGO  
SUBDIRECTOR DEL GABINETE  
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA  
Y FINANCIERA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES