

Buenos Aires, 24 de agosto de 2021

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2021 - CUDAP: EX-HCD: 0001912/2021 – “Puesta en valor de Hall de acceso sobre Combate de los Pozos 50 y adecuación de espacios de trabajo del Palacio Legislativo sito en Avenida Rivadavia 1864”

En atención a la consulta efectuada por un potencial oferente, se procede a emitir la presente circular, con la siguiente aclaración:

Consulta N°1

INSTALACION ELECTRICA TABLERO PPAL A ACONDICIONADO

En el PET establece las cargas a considerar para el tablero principal de AA a instalar. En dicha tabla faltan las cargas a considerar en los ítems 6; 7 y 9.

IT 6 – 1 Cámara e AA N° 1 – Comando manual de arranque suave y parada con señalización.

IT 7 – 2 Cámara e AA N° 1 y 2 – Comando manual de arranque suave y parada con señalización.

IT 9 – Persianas de Cámara– Comando manual de arranque suave y parada con señalización.

Se solicita se informen las potencias faltantes a fin de ajustar la cotización solicitada a la realidad de los requerimientos.

Respuesta:

El Adjudicatario deberá proveer e instalar botonera de comando y señalización (encendido y apagado) en el tablero principal para los ítems 6, 7 y 9 (Cámaras n°1, 2 y 3 y Persianas de Cámara) que se alimentan del ítem n°8.



MARTÍN LOIGO
SUBDIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN