

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2018

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

ASUNTO: Licitación Pública N° 37/18 CUDAP: EXP-HCD: 0003360/2018

ADQUISICION DE UNA (1) BOMBA DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO ANEXO "A", CUATRO (4) BOMBAS DE CIRCULACION PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL HALL DEL EDIFICIO ANEXO "A" Y COMEDOR DEL PERSONAL Y DOS (2) BOMBAS DE DESAGOTE CLOACAL PARA POZOS CLOCALES DEL EDIFICIO ANEXO "C" DE LA H.C.D.N.

En atención a las consultas realizadas por interesados y potenciales oferentes respecto de la licitación de referencia, se hacen las siguientes aclaraciones:

BOMBAS PARA AGUA POTABLE:

Renglón N° 1 – Ítem 1: Fluido= agua potable.

BOMBAS DE AIRE ACONDICIONADO

Renglón N° 2 – Ítem 1: Q= 12.000 l/h. h= 25m. T= desde 5°C hasta 70°C. Fluido= agua

Renglón N° 2 – Ítem 2: Q= 33.600 l/h. h= 20m. T= desde 5°C hasta 70°C. Fluido= agua

Renglón N° 2 – Ítem 3: Q= 16.800 l/h. h= 16m. T= desde 5°C hasta 70°C. Fluido= agua

BOMBAS CLOCALES

Renglón N° 4 – Ítem 1: Q=39.000l/h. H=20m. Diámetro de solidos=20mm. Fluido= líquidos cloacales.



GERMÁN KIRSCHNER
Director de Compras
Dirección General Administrativo Contable
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN