

"2020 – Año del General Manuel Belgrano"

Buenos Aires, 17 de marzo de 2020

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1

ASUNTO: Licitación Pública Nº 7/2020 - CUDAP: EXP-HCD:0004729/2019 – "Provisión, montaje y puesta en marcha de nueva máquina de tracción y provisión y colocación de puerta semiautomática en nivel – 1 para el ascensor Nº 8 del Palacio Legislativo de la H.C.D.N."

En atención a consultas efectuadas por interesados y potenciales oferentes del llamado, se procede a brindar las siguientes aclaraciones:

1.- Consulta: El pliego de especificaciones técnicas solicita "máquina de tracción tipo reductor sin fin y corona para una capacidad de carga de 1150 kg, carga estática de 7500 kg, polea de aproximadamente 634 mm, para cuatro (4) cables de 13 mm ...". Este tipo de máquina es inviable, teniendo que ser para la carga solicitada una máquina con polea de 634 mm para 6 o 5 cables de 13 mm. por lo que se solicita se clarifique el tipo de máquina que se requiere para la prestación de la licitación de referencia.

Respuesta:

Por un error involuntario en la descripción técnica del PET, donde dice "con polea de aproximadamente de 634 mm para cuatro (4) cables de acero de 13 mm" se reemplaza por "con polea de aproximadamente 634 mm para seis (6) cables de acero de 13 mm".

Saluda a Ud. atte.



JUAN PABLO FERREYRA
DIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DIPUTADOS DE LA NACIÓN