



"2024 Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad"

Buenos Aires, 29 de enero de 2024

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

**ASUNTO: LICITACION PRIVADA N° 9/2023 - CUDAP: EX-HCD: 0005379/2023 - REF.:
ADQUISICIÓN DE BOMBAS CLOACALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALA DE MÁQUINAS DE
LA H.C.D.N. (II Llamado)**

En atención a la consulta efectuada por un potencial oferente, se procede a brindar la siguiente aclaración:

CIRCULAR ACLARATORIA

Consulta

"Con respecto al Ítem 1, la bomba cloacal sumergible, el pliego solicita una potencia mínima de 13.4HP. La bomba Zenit que enviaron en la circular como referencia es una bomba de 10HP. Podrían aclarar si cotizar la misma bomba de 10HP que dieron como referencia también sería considerada una oferta técnica válida".

Respuesta

Ítem 1, la bomba cloacal sumergible que se solicita es hasta 13.4 HP como parámetro máximo y dada las instalaciones puede ser como parámetro mínimo 10HP tal cual consulta el oferente.


LIC. DELFINA D'ACUNTO
Directora de Compras
Direcc. Genl. Administrativo Contable
H. Cámara de Diputados de la Nación