

“2024 Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”

Buenos Aires, 7 de mayo de 2024

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

ASUNTO: LICITACION PÚBLICA N° 6/2024 - CUDAP: EX-HCD: 000846/2024 – REF.: Adquisición de herramientas, materiales e insumos de red para el nuevo centro de cómputos

En atención a las consultas efectuadas por un potencial oferente, se procede a brindar las siguientes aclaraciones:

Consulta N° 1

Los Cables OM4 de 12 y 6 hilos, ¿para qué tipo de tendido son por ducto, por bandeja? ¿Requieren anti roedor metálico o dieléctrico?

Respuesta

Los cables serán tendidos por bandeja y/o ducto, no se requiere anti roedor, dieléctrico ni autoportante.

Consulta N° 2

Lo mismo para el Cable Monomodo de 48hilos. ¿Para qué tipo de tendido es? ¿por ducto, por bandeja, aéreo?

Respuesta

Al igual que en el caso anterior, la fibra óptica será tendida por bandeja/o ducto.

JcB



Lic. DELFINA D'ACUNTO
Directora de Compras
Direcc. Gral. Administrativo Contable
H. Cámara de Diputados de la Nación