

**EXHIBICIÓN EN CARTELERA**  
**Honorable Cámara de Diputados de la Nación**

**CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1**

Buenos Aires, 30 de enero de 2018

**ASUNTO:** Licitación Pública Nº 32/17 - CUDAP: EXP-HCD: 0001068/2017 S/ "ADECUACIÓN SANITARIOS PÚBLICOS DEL 1º, 2º Y 3º PISO DEL ANEXO A"

**1) Atento a la consulta recibida se procede a aclarar que:**

**Pregunta:** Se solicita se aclare lo siguiente en cuanto al punto 16 – Tabiquería Sanitaria: pide un espesor de puerta de 43 mm y en visita de obra se mostró un sanitario terminado en un piso superior donde se indicó que la tabiquería debe ser como la existente y esa tabiquería tiene puertas de menor espesor que la mencionada en el pliego. Se solicita se aclare si el espesor de la puerta debe ser de 43 mm o puede ser inferior a este espesor. Idem tabiquería puesta sanitario ubicado en piso superior.

**Respuesta:** En el **ítem 16.1 Tabiquería Sanitaria** se especifica un espesor de 43 mm para el ancho de la misma, pero podrá reemplazarse por un espesor menor siempre y cuando se cumpla con el modelo y calidad especificados. Sin perjuicio de ello, se recuerda a los potenciales oferentes que para dicho ítem se requiere propuesta de diseño que deberá presentarse junto con la obra.

**2) ACLARACIONES DE OFICIO:**

Mediante la presente se procede a aclarar lo siguiente:

- 1) Para el **ítem 8.1 – Porcelanatos en locales sanitarios** el modelo a cotizar debe ser tipo I lva, modelo Caves Ecoland de 60\*60 o uno de similares características y calidad.
- 2) Para cotizar el **ítem 12.1 – Tablero Seccional** los oferentes deberán prever una distancia al tablero de piso, desde donde se alimentará dicho seccional de 40 metros lineales, siendo el recorrido por cielorraso técnico. Asimismo, se recuerda que la instalación eléctrica requiere propuesta de diseño que deberá presentarse junto con la oferta.