



“2025 – Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”

Buenos Aires, 17 de junio de 2025

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2

ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2025 - EXP-0013693-2024-HCDN

REF.: Obra civil, instalaciones y puesta en valor del acceso al edificio Anexo “B” de esta HCDN.

En atención a diversas consultas efectuadas por potenciales oferentes, se procede a emitir la presente circular, con las aclaraciones y/o modificaciones que a continuación se detallan:

Consulta 1 - Carpintería P2

Indica marco de PVC. ES correcto? O es marco de chapa?

Indica terminación MDF 12mm con recubrimiento maliminico. Es correcto ese espesor? Las placas de melamina para puertas placa son de 5,5mm

Respuesta:

El marco será de aluminio, según lo descripto en PET en el ítem 12.2.


El espesor podrá ser de 5,5 mm, siempre que se cumpla con el requisito de que la carpintería posea características y calidad similares o superiores a la línea Tekstura de Oblack, según ítem 12.2 del PET.

Consulta 2 - Carpintería P4

Indica marco en MDF. Eso es incorrecto. Sera marco de madera maciza? Que madera? O será marco de chapa?

Respuesta:

El marco será de madera maciza, según lo descripto en PET en el ítem 12.4.


LIC. DELFINA D'ACUNTO
Directora de Compras
Direcc. Gral. Administrativo Contable
H. Cámara de Diputados de la Nación