

Buenos Aires, 15 de junio de 2022

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 4

ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 15/2021 - CUDAP: EX-HCD:0001469/2021 - "Renovación y reubicación de los tableros seccionales eléctricos del edificio anexo "A" de la H.C.D.N" (SEGUNDO LLAMADO)

Por medio de la presente se procede a modificar la redacción de los apartados 1.1.1. y 2.5. del Pliego de Especificaciones Técnicas, que quedan redactado de la siguiente manera:

- 1.1.1. Se desmantelarán todos los interruptores termomagnéticos, soportes, sistemas de anclaje y cableado de los circuitos en los tableros seccionales existentes. Se desmontarán los gabinetes, a excepción de aquellos que contengan los interruptores tipo bigote, que se mantendrán como distribuidores de los nuevos tableros seccionales por piso. También, se mantendrán las barras de cobre de esos gabinetes para las conexiones de distribución. Los seccionadores tipo bigote existentes se deberán reemplazar por nuevos interruptores termomagnéticos de corte principal, de tamaño y capacidad conforme a la prestación que se necesita
- 2.5. Se deberá realizar un nuevo cableado, con cable según descripción del punto 2.3.2, desde el tablero TGE ubicado en el 6SS del edificio, hasta el tablero TCEM ubicado en la PB del mismo. El mismo será transportado por bandeja portacables según descripción del punto 3.1.5
- Las conexiones en el TGE serán realizadas en un nuevo interruptor termomagnético, a proveer e instalar por la Adjudicataria en el gabinete de energía de emergencia indicado por la Subdirección de Mantenimiento.



JUAN PABLO FERREYRA
DIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DIPUTADOS DE LA NACIÓN