



*"2019 – Año de la Exportación"*

Buenos Aires, 1 de abril de 2019

**CIRCULAR ACLARATORIA Y MODIFICATORIA N° 1**

**ASUNTO: Licitación Pública N° 15/2019 - CUDAP: EXP-HCD:0004595/2018 – "Impermeabilización de azotea, 2º y 3º piso del Palacio Legislativo de la HCDN"**

En atención a consultas efectuadas por interesados y potenciales oferentes del llamado, se procede a brindar las siguientes aclaraciones:

**1.- Informe Final, aclarar alcances.**

Respuesta:

Ver ítem "informe final" en pliego página N° 20.

**2.- ¿Cuál es la superficie de la terraza para la intervención diferenciada?**

Respuesta:

La superficie aproximada es de 60 m<sup>2</sup>.

**3.- ¿Cuántos equipos de aire acondicionados hay que remover y recolocar?**

Respuesta:

Tres (3) unidades condensadoras VRV marca Daikin y una unidad condensadora de Split común.

**4.- Indicar medidas aproximadas de la superficie y altura del 4º piso a demoler.**

Respuesta:

La superficie aproximada es de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS (300 m<sup>2</sup>) y la altura de CINCO METROS (5m).

**5.- Puertas de acceso: indicar las medidas dado que no se alcanzan a leer en pliego.**

Respuesta:

(Ancho por alto)

P1 – 1050 x 1670 mm

P2 – 650 x 1650 mm

P3 – 650 x 1500 mm

P4 – 1050 x 1720 mm

uf.

**6.- ¿Existe detalle de cómo debe ser el capuchón protector metálico sobre embudos a colocar?**

Respuesta:

Detalle capuchón para rejillas. Ver ítem "rejilla de embudo" en pliego página 46.

**7.- Barandas sobre patios: ¿existe plano de detalle y medidas o fotografía?**

Respuesta:

Las barandas son las que se pudieron observar en la visita de obra. Las mismas están realizadas en caño redondo de SESENTA MILÍMETROS (60 mm) de diámetro.

**8.- Indicar medidas y detalles de la cupertina a colocar en las lucarnas sobre caja de escalera.**

Respuesta:

Ver ítem "lucarnas sobre cajas de escalera" en pliego página 45 y 46. La adjudicataria es quien debe presentar una propuesta de dicho detalle constructivo.

**CAMBIO DE FECHA DE APERTURA**

Por razones operativas, se procede al cambio de fecha de apertura siendo la nueva fecha establecida la siguiente:

**PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario para presentación de ofertas
Dirección de Compras, sita en Av. Rivadavia N° 1841, edif. Anexo "C", 6° piso, C.A.B.A.	lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta el día 5 de abril de 2019 – 12:00 hs.
	Día y Hora de Acto de Apertura
	El día 5 de abril de 2019 – 12:30 hs.

uf

  
**GERMÁN KIRSCHNER**  
Director de Compras  
Dirección General Administrativo Contable  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN