

Buenos Aires, 18 de abril de 2022

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1

ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 6/2022 - CUDAP: EX-HCD:0006185/2021 – "Diseño, construcción y puesta en funcionamiento de un centro de cómputos primario para la Honorable Cámara de Diputados de la Nación según estándares internacionales (TIA-942)"

Por medio de la presente, se procede a modificar la redacción del punto "2.2.2.5. Generadores" de las Especificaciones Técnicas, el cual queda redactado de la siguiente manera:

2.2.2.5. Generador

Se debe contemplar la provisión e instalación de un generador trifásicos 3x380/220 volts 50 Hz, en configuración eléctrica N+1 de potencia eléctrica 180 KVA PRIME el cual debe alimentar el centro de cómputos del presente pliego. Proyectándose en la etapa inicial la instalación y puesta en funcionamiento de uno.

En el recinto generador deberá instalarse un tablero de conmutación manual y automática-programable entre las 3 fuentes de suministro (Tablero Anexo A, Tablero Anexo C y generador) y el centro de cómputos con acceso vía interface web para monitorear y operar la conmutación.

Previo a la instalación del generador y debido a que el mismo sería ubicado en una cochera, la Adjudicataria deberá verificar la resistencia de la estructura del edificio en el lugar dispuesto por la H.C.D.N., y entregar el cálculo realizado por un calculista matriculado, con el fin de que la misma soporte el peso y vibración del equipo generador.

La Adjudicataria deberá proveer la instalación de evacuación de gases correspondiente para el generador eléctrico. Para esto se deberá proveer e instalar una cañería desde el generador hasta el pleno de instalaciones. Se consideran incluidos en el presente ítem todos los trabajos y materiales necesarios para que las instalaciones queden en perfecto estado de funcionamiento se encuentren o no especificadas.

El generador podrá funcionar a gas o gasoil, según las posibilidades normativas y técnicas obtenidas tras el relevamiento inicial, prefiriéndose como opción este primer combustible en caso de existir factibilidad técnica/normativa.

Las principales características de cada generador deberán ser:

- *Deberá ser auto contenido con capacidad de almacenamiento necesaria e indicada por la TIA-942 para la certificación RATED 3.*
- *Deberá poseer incorporado el cargador de baterías, calentador de cárter (para arranque instantáneo).*
- *Central microprocesada con lógica de transferencia automática medición digital de:*
 - *Tensión de red en las tres fases simultáneas.*
 - *Tensión de grupo en las tres fases simultáneas.*



**DIPUTADOS
ARGENTINA**

"2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

- Corriente de grupo en las tres fases simultáneas.
- Frecuencia – R.P.M.
- KW – Factor de potencia - KVA.
- Nivel de combustible %. (En el caso que corresponda)
- Contador de horas de funcionamiento.
- Contador de horas al próximo servicio.
- Indicador de temperatura del motor con indicación de punto de pre-alarma y parada.
- Indicador de presión de aceite motor con indicación de punto de pre-alarma y parada.
- Acceso vía interface web para monitoreo y operación del equipo.

Asimismo, y en atención a la complejidad de las tareas a proyectar para la elaboración de las propuestas, se procede a **modificar las fechas límite de visita, presentación de ofertas y del acto de apertura**, establecida actualmente para el 4 de mayo de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<p>Por escrito</p> <p>Sector: Mesa de entradas – sita en Av. Rivadavia Nº 1841, edif. Anexo "C", 6º piso, C.A.B.A.</p> <p>Correo electrónico dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar</p>	<p>Presencial</p> <p>Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta el día: 27 de mayo de 2022</p>

VISITA:

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<p>Dirección de Informática</p> <p>Coordinar telefónicamente al 6075-5128/5180</p> <p>Correo electrónico tecnologia.dgis@hcdn.gob.ar ingenieria.dgis@hcdn.gob.ar</p>	<p>De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta el día 1º de junio de 2022</p>

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Dirección	Plazo y Horario para presentación de ofertas
<p>Dirección de Compras, sita en Av. Rivadavia Nº 1841, edif. Anexo "C", 6º piso, C.A.B.A.</p>	<p>Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta el día 2 de junio de 2022 – 12:00 hs.</p>
	<p>Día y Hora de Acto de Apertura</p> <p>El día 2 de junio de 2022 – 12:30 hs.</p>

JUAN PABLO FERREYRA
DIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DIPUTADOS DE LA NACIÓN